

## ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг в сфере труда, социальной защиты населения и социального обслуживания населения Ярославской области

на объекте социальной защиты населения: прачечная-баня

ГБУ СО ЯО Красноперекопский психоневрологический интернат

Адрес объекта: 150002, г.Ярославль, Парковый проезд, д.7. Литер В.

| №<br>п/п | Наименование<br>основной<br>структурно-<br>функциональной<br>зоны объекта   | Пункт Свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», которому не соответствует основная структурно-функциональная зона объекта | Категория<br>инвалида,<br>для которой<br>не устранены<br>барьеры | Предлагаемые меры для<br>обеспечения доступа<br>инвалидов                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Вход (входы) в<br>здание                                                    | Отсутствуют наружные вызывные устройства связи с персоналом (п.6.1.1), поручни у пандуса (п.6.1.2).<br>Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования (п.6.5.2)                    | К, О, Г, С                                                       | Обеспечение сопровождения инвалидов до основных структурно-функциональных зон. |
| 2.       | Путь (пути)<br>движения внутри<br>здания (в том<br>числе пути<br>эвакуации) | Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования (п.6.5.2)                                                                                                                           | К, О, Г, С                                                       | Обеспечение сопровождения инвалидов до основных структурно-функциональных зон. |
| 3.       | Зона целевого<br>назначения здания<br>(целевого<br>посещения<br>объекта)    | Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования (п.6.5.2)                                                                                                                           | К, О, Г, С                                                       | Обеспечение сопровождения инвалидов до основных структурно-функциональных зон. |
| 4.       | Санитарно-<br>гигиенические<br>помещения                                    | Отсутствует кабина для инвалида на кресле-коляске (п.6.3.4) и информационные таблички (п.6.3.6)                                                                                                     | К, О, Г, С                                                       | Обеспечение сопровождения инвалидов до основных структурно-функциональных зон. |

|    |                                            |                                                                           |            |                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Система информации и связи (на всех зонах) | Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования (п.6.5.2) | К, О, Г, С | Обеспечение сопровождения инвалидов до основных структурно-функциональных зон. Оказание помощи при получении услуги. |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Директор ГБУ СО ЯО КШНИ

М.В. Филиппова



*[Handwritten signature]*

Председатель отделения ЯОО «ВОИ» Красноперекоского района г. Ярославля

С.В. Малахов



*[Handwritten signature]*