

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

КНМ № 76230061000203634189 от 26.09.2022

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/13706306>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, info@76.mchs.gov.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

(г. Ярославль, ул. Бабица, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, info@76.mchs.gov.ru)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ 2306\146-76\171-П\РВП

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «02» июня 2023 года № 2306\146-76\171-П\РВП в период с 14 час. 00 мин. «07» июня 2023 года по 14 час. 30 мин. «19» июня 2023 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Копытовой Юлией Сергеевной проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте(ах) защиты ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ, расположенного по адресу: 150002, ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ, ГОРОД, ЯРОСЛАВЛЬ, ПРОЕЗД, ПАРКОВЫЙ, 7, обязательных требований пожарной безопасности, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: Заместитель директора по общим вопросам ГБУ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат» Биколов Альбер Робертович (приказ от 27.03.2012 № 63-к, доверенность от 12.06.2023 № 16).

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|---|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | В здании ГБУ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат» по адресу: г. Ярославль, Парковый пр-д., д. 7 (главный корпус, корпус социальной адаптации) на путях эвакуации отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. | Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон ФЗ-123) ст. 82 ч. 9; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные | 10.06.2024 | |

| | | | | |
|---|--|---|------------|--|
| | | <p>Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (далее – ППР в РФ) п. 37; СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020) п. 4.3.12; СП 52.13130.2016 Свод правил. «Естественное и искусственное освещение» (далее -СП 52.13130.2016) п. 7.6.1, п. 7.6.3</p> | | |
| 2 | <p>Технический регламент обслуживания систем противопожарной защиты разработан без указания конкретных операций при их проведении на основе технической документации производителей технических средств СПС и СОУЭ, проектной и рабочей документации СПС и СОУЭ. Технический регламент не утвержден руководителем.</p> | <p>Федеральный закон ФЗ-123 ст. 4 ч. 3; ППР в РФ п. 54; ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт РФ. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» п. 6.4; ГОСТ Р59639-2021 «Национальный стандарт РФ. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» п. 6.4</p> | 10.06.2024 | |
| 3 | <p>Дежурный персонал (охранник, вахтер ГБУ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат» по адресу: г. Ярославль, Парковый пр-д., д. 7) поста на 1 этаже (главный корпус) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p> | <p>ППР в РФ п. 6, п. 30</p> | 10.06.2024 | |
| 4 | <p>Не оборудовано системой пожарной сигнализации (далее по тексту – СПС) помещения лифтовой, коридора перед лифтовой, хранения противоголовок, помещение № 76 по техническому паспорту инв. № 15499(кладовая возле актового зала на 2 этаже) в здании ГБУ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат» по адресу: г. Ярославль, Парковый пр-д., д. 7.</p> | <p>Федеральный закон ФЗ-123 ст. 83 ч. 10; СП 486.1311500.2020 Свод правил. «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализацией. Требования пожарной безопасности» (далее СП 486.1311500.2020) п. 4.4, табл. 3</p> | 10.06.2024 | |
| 5 | <p>Отсутствуют знаки пожарной безопасности в местах размещения ручных пожарных извещателей в ГБУ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат» по адресу: г. Ярославль, Парковый пр-д., д. 7.</p> | <p>ППР в РФ п. 36</p> | 10.06.2024 | |
| 6 | <p>Не определена и не обозначена на дверях помещения для хранения противоголовок (установлены деревянные стеллажи, осуществляется хранение противоголовок в деревянных ящиках) в здании ГБУ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический</p> | <p>ППР в РФ п. 12</p> | 10.06.2024 | |

| | | | | |
|----|--|--|------------|--|
| | интернат» по адресу: г. Ярославль, Парковый пр-д., д. 7 категория по взрывопожарной и пожарной опасности. | | | |
| 7 | Не определена и не обозначена на дверях помещений электрощитовой на 1 этаже в здании ГБУ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат» по адресу: г. Ярославль, Парковый пр-д., д. 7 категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона № 123-ФЗ. | ППР в РФ п. 12 | 10.06.2024 | |
| 8 | Отсутствует документация, подтверждающая предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение электрощитовой на 1 этаже в здании ГБУ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат» по адресу: г. Ярославль, Парковый пр-д., д. 7 от административных (установлена металлическая дверь). | Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 52 ч. 1; ст. 59 ч. 1; ст. 88 ч. 1,2,3; ППР в РФ п. 25; СП 2.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее – СП 2.13130.2020) п. 5.4.20; СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013) п. 5.2.6, п. 5.1.2. | 10.06.2024 | |
| 9 | Отсутствует документация, подтверждающая предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде, отделяющей помещения складского назначения категории ВЗ на 1 этаже в здании ГБУ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат» по адресу: г. Ярославль, Парковый пр-д., д. 7 от административных (в 2-х помещениях складского назначения установлены металлическая дверь). | Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 52 ч. 1; ст. 59 ч. 1; ст. 88 ч. 1,2,3; ППР в РФ п. 25; СП 2.13130.2020 п. 5.4.20; СП 4.13130.2013 п. 5.2.6, п. 5.1.2. | 10.06.2024 | |
| 10 | В лестничной клетке главного корпуса (административная часть), в коридоре 2-го этажа (возле актового зала) в здании ГБУ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат» по адресу: г. Ярославль, Парковый пр-д., д. 7 отделка стен в местах установки шкафов пожарных выполнена из горючих материалов (деревянные конструкции). | Федеральный закон ФЗ-123 ст. 134 ч. 1, ч. 3, ч. 6, табл. 27, табл. 28; ППР в РФ п. 25 | 10.06.2024 | |
| 11 | Отделка стен в лестничной клетке старого корпуса (выход со второго отделения) в здании ГБУ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат» по адресу: г. Ярославль, Парковый пр-д., д. 7 выполнена материалами (краска водно-дисперсионная, сертификат соответствия № С-RU.АЮ64.В.00321) с более высокими показателями пожарной опасности Г1, В1, Д2, Т1, РП1 (ремонтные работы проведены в 2020 году (справка ГБУЗ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат»)). | Федеральный закон ФЗ-123 ст. 134 ч. 1, ч. 3, ч. 6, табл. 27, табл. 28; ППР в РФ п. 25 | 10.06.2024 | |
| 12 | Отделка стен и потолка в лестничной клетке старого корпуса (правая и левая лестницы) в здании ГБУ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат» по адресу: г. Ярославль, Парковый пр-д., д. 7 выполнена материалами (краска водно-дисперсионная, сертификат соответствия № С-RU.АЮ64.В.00321) с более высокими показателями пожарной опасности Г1, В1, | Федеральный закон ФЗ-123 ст. 134 ч. 1, ч. 3, ч. 6, табл. 27, табл. 28; ППР в РФ п. 25 | 10.06.2024 | |

| | | | | |
|----|--|---|------------|--|
| | Д2, Т1, РП1 (ремонтные работы проведены в 2020 году (справка ГБУЗ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат»)). | | | |
| 13 | Отделка стен коридора 2 этажа реабилитационного отделения в здании ГБУ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат» по адресу: г. Ярославль, Парковый пр-д., д. 7 выполнена материалами (акриловая водно-дисперсионная краска, сертификат не приложен). Ремонтные работы проведены в 2020 году (справка ГБУЗ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат»)). | Федеральный закон ФЗ-123 ст. 134 ч. 1, ч. 3, ч. 6, табл. 27, табл. 28; ППР в РФ п. 25 | 10.06.2024 | |
| 14 | Отделка стен и потолка в лестничной площадке 4 этажа административного корпуса в здании ГБУ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат» по адресу: г. Ярославль, Парковый пр-д., д. 7 выполнена материалами (краска водно-дисперсионная, сертификат соответствия № С RU-RU.ПБ68.В.00538/20) с более высокими показателями пожарной опасности (КМ1: Г1, В1, Д2, Т1 (ремонтные работы проведены в 2023 году (акт приемки выполненных работ ООО «Трекер» от 18.05.2023)). | Федеральный закон ФЗ-123 ст. 134 ч. 1, ч. 3, ч. 6, табл. 27, табл. 28; ППР в РФ п. 25 | 10.06.2024 | |
| 15 | Не проводятся эксплуатационные испытания пожарной лестницы (вертикальная лестница установлена при перепаде высот кровли на крыше главного корпуса в здании ГБУ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат» по адресу: г. Ярославль, Парковый пр-д., д. 7) с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | ППР в РФ п. 17 пп. «а», пп. «б». | 10.06.2024 | |
| 16 | Не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты сведения о проведении эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре (корпус социальной адаптации). | ППР в РФ п. 17 пп. «а», пп. «б». | 10.06.2024 | |
| 17 | Не определена и не обозначена на дверях помещений складского назначения (гараж, овощехранилище, склад) в ГБУ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат» по адресу: г. Ярославль, Парковый пр-д., д. 7 (осуществляется хранение ламп, мебели, матрасов, кислородных баллонов, химических средств) категория по взрывопожарной и пожарной опасности. | ППР в РФ п. 12 | 10.06.2024 | |
| 18 | В помещении для хранения противогазов, в подвальном помещении в здании ГБУ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат» по адресу: г. Ярославль, Парковый пр-д., д. 7 электрические светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. | ППР в РФ п. 35 «в» | 10.06.2024 | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

